

**COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE 1 TIRANT 80mm INOX – EPDM TYPE M**

Collier de réparation temporaire 1 tirant pour la réparation de réseaux de distribution et d'adduction d'eau potable.  
Enveloppe inox AISI 304 et joint EPDM.  
Pour tubes rigides (PE, PVC, acier et fonte).



**Dimensions :** DN21 à DN173  
**Raccordement :** Sur tubes rigides  
**Température Mini :** -10°C  
**Température Maxi :** +60°C  
**Pression Maxi :** 35 Bars maxi en DN21/25  
**Caractéristiques :** Joint EPDM  
Enveloppe inox  
1 Tirant  
Longueur 80 mm

**Matière :** Enveloppe inox AISI 304

## COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE 1 TIRANT 80mm INOX – EPDM TYPE M

### CARACTERISTIQUES :

- Enveloppe inox AISI 304
- Joint EPDM
- Pour tube PE, PVC, Acier et Fonte

### UTILISATION :

- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau potable
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 60°C (en emploi temporaire)
- Pression maxi admissible Ps : voir tableau dimensions page 3

### GAMME :

- Collier de réparation type M 1 tirant longueur 80 mm avec joint EPDM Ref.1401 du DN 21 au DN 173

### NOMENCLATURE :



Repère	Désignation	Matériaux
1	Enveloppe	Inox AISI 304
2	Joint	EPDM ( ACS )
3	Boulonnerie	Acier traité 6.S
4	Mors	Fonte EN GJS-500-7

**COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE 1 TIRANT 80mm INOX – EPDM TYPE M**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**

Ref.	Ø extérieur tube		Couple de serrage (Nm)	Ps (Bar)	Poids (Kg)
	Mini	Maxi			
1401021	21	25	30-35	35	0.22
1401026	26	30		35	0.22
1401029	29	33		35	0.23
1401033	33	37		30	0.23
1401038	38	42		30	0.24
1401042	42	45		25	0.25
1401048	48	51		25	0.26
1401050	50	54		22	0.27
1401055	55	60		22	0.28
1401060	60	64	40-50	20	0.43
1401065	65	69		20	0.43
1401069	69	73		20	0.44
1401071	71	76		18	0.45
1401076	76	82		18	0.47
1401082	82	87		15	0.49
1401087	87	93		15	0.5
1401094	94	100		15	0.51
1401099	99	104		15	0.52
1401105	105	111		13	0.53
1401112	112	118		13	0.53
1401120	120	126		13	0.54
1401126	126	131		10	0.55
1401131	131	136		10	0.56
1401139	139	145		10	0.58
1401156	156	162		8	0.59
1401167	167	173	8	0.6	

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2b )
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 19 MAT NY 092**

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.